Topclean 2-jahres Service

Datum:	
Kunde:	
Strasse:	
PLZ:	
Ort:	
SN° auf Grundplatte:	**SN° auf Steuerung:**

1.	Austausch der chlorgasführenden Leitungen vom Injektor bis zur Saugglocke	Pos. 5.18	☐
2.	Austausch der Membrane des Produktionsmagnetventils	Pos. 5.4	☐
3.	Austausch der Verschraubungen der Membranzelle		
	2 x Verschraubung 6-1/8"AG (Zulauf der Zelle, links unten)	Pos. 5.13	☐
	1 x Verschraubung 8-1/8"AG (Laugenauslauf der Zelle, rechts oben)	Pos. 5.15	☐
4.	Austausch der 6 mm PTFE (oder PVC) Verbindungen Schwimmerkammer - Memranzelle	Pos. 5.13	☐
5.	Ersetzen der Zellenanschlusskabel	Pos. 5…	☐

Bemerkungen:

Techniker: